

# Zertifikat

## Certificate

### Nr. / No. 20220480/03

Auftraggeber:  
*Sponsor:* SOLYCO Solar AG  
Baseler Straße 60  
12205 Berlin; Deutschland

Hersteller:  
*Manufacturer:* SOLYCO Solar AG  
Baseler Straße 60  
12205 Berlin; Deutschland

Produktname:  
*Product name:* SOLYCO SOLo R-BG 28/75 mit Haken V0

Erstellt von:  
*Prepared by:* MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6 F  
09599 Freiberg; Deutschland

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025  
*Accredited testing laboratory acc. to DIN EN ISO/IEC 17025*  
D-PL-17819-01-00

Nr. der benannten Stelle:  
*Notified Body no.:* 0767

Ausgabe / Datum:  
*Issue / date:* 1. Ausgabe vom 16.08.2022  
*First issue dated 2022-08-16*

Berichtsumfang:  
*The report comprises:* 2 Seiten  
*2 pages*

Hinweis:  
*Information:* Dieses Zertifikat wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.  
*The test report is produced bilingual (German and English). In case of doubt the German wording is valid.*

Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung von Berichten bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.

*The reproduction and publication of extracts of the report requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case. Every page is stamped with the seal of the MPA Dresden GmbH.*

MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6F  
09599 Freiberg  
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler  
Tel. +49(0)3731-20393-0  
Fax +49(0)3731-20393110  
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  
Steuernummer: 220/114/03364  
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen  
Poststraße 1a  
09599 Freiberg  
IBAN DE68 870520003115024672  
BIC WELADED33  


Bewertungsgrundlage:  
Assessment basis:

Prüfstelle <i>test laboratory</i>	Normative Grundlage <i>Normative base</i>	Klassifizierungsbericht Nr. (Datum) <i>Classification report no. (date)</i>
MPA Dresden GmbH	DIN CEN/TS 1187-1: 2012-03 Verfahren 1 <i>test procedure 1</i>	20220480/01 (16.08.2022)

Geprüfte Neigung:  
*Tested indication:*

15° und/and 45°

Bewertung:  
*Assessment:*

Das Produkt SOLYCO SOLo R-BG 28/75 mit Haken V0 erfüllt die Anforderungen:  
*The product SOLYCO SOLo R-BG 28/75 mit Haken V0 meets the requirements:*


**B<sub>ROOF(t1)</sub>**

Es ist freigegeben für alle Dachneigungen und für andere geeignete Unterkonstruktionen lt. Montageanleitung des Herstellers.  
*It is approved for all roof pitches and for other suitable substructures according to the manufacturer's installation instructions.*

Freiberg, 16.08.2022

  
Dr.-Ing. M. Kothe  
stellv. Prüfstellenleiter Brandschutz  
*deputy Laboratory Manager*



  
Dipl.-Ing. J. Seelig  
Prüfingenieur  
*Test Engineer*